

Frekuenca e analizimit

1. ne piken e marjes se ujit, 2. ne piken e daljes nga trajtimi, 3. ne piken e furnizimit te administratoreve te ndryshem, 4. ne rjetin e shperndarjes			
Ujesjelles	Sasia ujit (m3)	Kontrolli rutine	Kontrolli Verifikues
	>100-1000	4 here ne vit	1 here ne vit
	1000-10000	4 here +3 per cdo 1000m3	1+ per cdo 3300m3
	10000-100000	4 here +3 per cdo 1000m3	3+1 per cdo 10000m3
	>100000	5 here +3 per cdo 1000m3	10+1 per cdo 25000m3
	Ne rubinetin e konsumatoreve		
	Nr i Banoreve	Kontrolli verifikues	
	<500	4 Here ne vit	
	500-5000	6 Here ne vit	
	>5000	6+2 Here ne vit per cdo 5000 banore shtese	